



**Prefeitura de Juiz de Fora**

Juiz de Fora, 08 de dezembro de 2009.

Prezados Senhores

Segue questionamento referente ao Pregão Eletrônico SRP 040/09 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

**QUESTIONAMENTOS:**

- 01) Os materiais com descrição "coletor de esgoto predial" se referem ao esgoto branco NBR 5688?
- 02) Os materiais com descrição "coletor de esgoto sanitário" se referem ao esgoto ocre NBR 7362?

**RESPOSTAS:**

- 01) No que diz Coletor Esgoto Predial, é o branco normalizado pela NBR 5688:
- 02) O Coletor de Esgoto Sanitário é o ocre, normalizado pela NBR 7362/5 e NBR 10569.

Colocamos-nos a disposição para sanar quaisquer dúvidas.

Atenciosamente

Edwiges Clemente de Oliveira  
Pregoeira - CESAMA