

Juiz de Fora, 14 de maio de 2019.

Pregão Eletrônico nº 042/19

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de INVERSORES (CONVERSORES) DE FREQUÊNCIA, para acionamento de bombas das seguintes elevatórias de água da CESAMA: Maternidade/D.Bosco, Cesário Alvim, JK1, Nova Benfica, Pq. Independência, Elev. ABC, São Judas 1, Pq. Guarani/Grama, Pq. Guarani, Jockey, Carlos Chagas-Caiçara, Maternidade, Captação CDI e diversas aplicações nas elevatórias de esgoto, ETA's e ETE's.

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 042/19 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: No "Anexo I – Termo de Referência", é informado: OBS: O INVERSOR DEVERÁ SER DIMENSIONADO CONSIDERANDO 125% DA CORRENTE NOMINAL DO MOTOR. Porém nenhum campo do edital e anexos cita as correntes do motor. Esse fator de 125% já está sendo considerado nas potências descritas ou será necessário sobredimensionar os inversores (exemplo: $30CV \times 1,25 = 37,5CV$)?

R¹: Na planilha do Item 5 do edital informa a potencia e a tensão de aplicação de cada item editado, a partir destes dados é que se deve considerar a especificação do modelo do inversor de acordo com o fabricante. Se a empresa quer calcular como o exemplo que ele deu ($30CV \times 1,25 = 37,5CV$), pode ser feito., ou seja, o modelo que ele especificar deveria atender um motor de 37,5 CV, na tensão especificada, ou maior!

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira
Pregoeiro – CESAMA
(32) 3692-9201 / 9198
anogueira@cesama.com.br