

Juiz de Fora, 16 de maio de 2019.

Pregão Eletrônico nº 042/19

Objeto: *Contratação de empresa para fornecimento de INVERSORES (CONVERSORES) DE FREQUÊNCIA, para acionamento de bombas das seguintes elevatórias de água da CESAMA: Maternidade/D.Bosco, Cesário Alvim, JK1, Nova Benfica, Pq. Independência, Elev. ABC, São Judas 1, Pq. Guarani/Grama, Pq. Guarani, Jockey, Carlos Chagas-Caiçara, Maternidade, Captação CDI e diversas aplicações nas elevatórias de esgoto, ETA's e ETE's.*

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 042/19 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: Qual a sobrecarga a ser considerada no dimensionamento dos Inversores de Frequência? Sobrecarga de 110% durante 1 minuto ou Sobrecarga de 150% durante 1 minuto. Necessitamos da informação para dimensionamento correto dos Inversores de Frequência.

R¹: A sobrecarga a ser considerada é de 110% (normal)

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira
Pregoeiro – CESAMA
(32) 3692-9201 / 9198
anogueira@cesama.com.br