

Juiz de Fora, 27 de junho de 2019.

**Pregão Eletrônico nº 064/19**

**Objeto: Aquisição de Nobreaks para atender ao Laboratório Central e à Estação de Tratamento de Esgoto de Barbosa Lage da CESAMA.**

Apresentamos questionamento encaminhado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 064/19 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

**QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)**

**Q<sup>1</sup>:** No descritivo do item 2 – Nobreak 5 kVA – consta tensão nominal de entrada: Bivolt (220/127V). Questionamos, será aceito o fornecimento de equipamento com a Tensão de Entrada 220V, Monofásica (F+N+T) ou Bifásica (F+F+T)?

**R<sup>1</sup>:** Será aceito a configuração F + F +T

**Q<sup>2</sup>:** É solicitado ainda no item 2 – Nobreak 5 kVA “ Banco de Baterias externo com 7 baterias seladas VRLA 12 V 18Ah ... Autonomia de 15 à 20 minutos à plena carga;” Questionamos, será aceito o fornecimento de banco de baterias externos, composto por 16 baterias de 18 Ah, afim de atender a autonomia 15 à 20 minutos à plena carga?

**R<sup>2</sup>:** O quesito a ser atendido é o da autonomia. A quantidade de baterias é mínima.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira

Pregoeiro – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

anogueira@cesama.com.br