

Juiz de Fora, 05 de novembro de 2019.

Pregão Eletrônico nº 108/19

Objeto: Aquisição de Fonte chaveada de 24Vcc 5A, para a CESAMA.

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº 108/19 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: No caso, foi descrito no edital o item com a referencia de produto CONEXEL C910542.2412 , porém, este modelo já não pode mais ser encontrado no mercado pois foi substituído pelo modelo CONEXEL 1469480000 , que possui algumas características diferentes, como o range do VCC e VCA. Gostaríamos de saber se serão aceitas fontes similares e se essa informação sobre a referencia será desconsiderada.". As mudanças feitas no Termo de Referência pela área técnica suprem esse questionamento. Correto?

R¹: Substituímos o modelo referencia e aceitaremos modelos equivalentes.

Houve alteração no Termo de Referência e a sessão de abertura das propostas para o certame está agendada para dia **19/11/19, às 09:00 horas**.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Paulo Romildo Pires Junior
Pregoeiro – CESAMA
(32) 3692-9201 / 9198
licita@cesama.com.br