

**Assunto:** Re: PE SRP 051/20 - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, análise TR.

**De:** Luzia - CESAMA <laragao@cesama.com.br>

**Data:** 23/07/2020 15:31

**Para:** "lfernandes@cesama.com.br" <lfernandes@cesama.com.br>

Ok Lucas.

Obrigada pelo breve retorno. Darei andamento.

**Luzia Helena Aragão dos Santos**  
Pregoeira  
Departamento de Licitações  
e Contratos (DELC)  
(32) 3692-9201



Em 23/07/2020 13:39, [lfernandes@cesama.com.br](mailto:lfernandes@cesama.com.br) escreveu:

Luzia,

Analisando a planilha, TR e requerimento percebo que a divergência esta somente no requerimento, vou solicitar a Fabiana para substituir, caso possível. Quanto a justificativa é para cumprimento da lei 6050/74 e como há variação da produção não há como prever com exatidão a quantidade a consumir, por isso da escolha SRP e em anexo o CBRS

**Lucas Tadeu Oliveira Fernandes**  
Chefe de Departamento  
Departamento de Tratamento de Água (DETA)  
(32) 3692-9453 / 98420-5588



Em 23/07/2020 12:04, Luzia - CESAMA escreveu:

Lucas, bom dia.

Analisando os documentos recebidos para elaborar o EDITAL, verifiquei três situações:

- 1 - o valor registrado no requerimento não é o mesmo da planilha do TR;
- 2 - ainda no requerimento temos que a justificativa é: SRP 12 MESES, nos últimos processos que temos enviado à PRJ, observamos que tem sido feito pedido para justicar melhor este item e,
- 3 - no item 14 do TERMO DE REFERÊNCIA, cita: "... **Na proposta, deverá ser apresentado, também, o Comprovante de Baixo Risco a Saúde – CBRS, pelo uso do produto químico em tratamento de água para consumo humano, na DMU especificada, assinado pelo fornecedor, conforme Modelo de Documento Aprovado pelo Ministério da Saúde em 17/07/2013 para atendimento a alínea b, do inciso III, do artigo 13 e ao § 5º, do artigo 39 da Portaria 2914/2011,**

**que compõe a Parte I deste Termo de Referência."**

Este documento citado não foi encontrado na documentação recebida para elaboração do edital.

Aguardo seu retorno com o esclarecimento dos itens acima para dar andamento à elaboração do EDITAL.

Atenciosamente,

**Luzia Helena Aragão dos Santos**  
Pregoeira  
Departamento de Licitações  
e Contratos (DELC)  
(32) 3692-9201



----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** PE 051-20 - Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de ácido fluossilícico, utilizado no tratamento de água para o consumo humano, para a CESAMA

**Data:** Tue, 7 Jul 2020 11:38:10 -0300

**De:** Juliane <[jnogueira@cesama.com.br](mailto:jnogueira@cesama.com.br)>

**Para:** Luzia - CESAMA <[laragao@cesama.com.br](mailto:laragao@cesama.com.br)>

**CC:** Renata Melo <[rmelo@cesama.com.br](mailto:rmelo@cesama.com.br)>

Bom dia!

Referência: PE 051-20 - Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de ácido fluossilícico, utilizado no tratamento de água para o consumo humano, para a CESAMA

Segue para elaboração do edital. Os arquivos (TR e tabela orçamentária) estão na pasta do PE (subpasta "Arquivos"), bem como o processo digitalizado.

Link: <https://drive.google.com/file/d/1oXDY1If3EuzuUI5GGUTi3RRXPDA1mmfF/view?usp=sharing>

At.te,

--

**Juliane Nogueira**  
Controladora Setorial  
Departamento de Licitações e  
Assessoria de Contratos (DELC)  
(32) 3692-9200



--