

## ➤ PREGÃO ELETRÔNICO



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

**Pregão Eletrônico Nº 00019/2021**

### RESULTADO POR FORNECEDOR

07.279.405/0001-50 - PRESSGAGE INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTO DE MEDICA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	VARIADOR DE VELOCIDADE - MOTOR / VENTILADOR / BOMBA / ACIONAMENTO REGULAVEL	Unidade	10	R\$	R\$	R\$
				8.757,6000	590,0000	5.900,0000
<b>Marca:</b> PRESSGAGE						
<b>Fabricante:</b> PRESSGAGE						
<b>Modelo / Versão:</b> TPI-PRESS-HIDRO						
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Transmissor de nível hidrostático; sensor piezorresistivo 316 L e diafragma material AISI 316 ; material do invólucro em aço inoxidável AISI 316 L; escala de pressão de 0 a 20 MCA; grau de proteção: IP-68; 20 metros de cabo blindado especial com duas vias e compensação atmosférica em prensa cabo; vedação anel o'ring, borracha nitrílica; ; sinal de saída 4 a 20 mA; alimentação de 12 a 30 VCC; para ser utilizado em montagem suspensa; precisão do sinal: < 0,1%. Modelo: TPI-PRESS-HIDRO						
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>R\$ 5.900,0000</b>
29.953.468/0001-82 - LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	VARIADOR DE VELOCIDADE - MOTOR / VENTILADOR / BOMBA / ACIONAMENTO REGULAVEL	Unidade	20	R\$	R\$	R\$
				9.680,0000	460,0500	9.201,0000
<b>Marca:</b> VENTISILVA						
<b>Fabricante:</b> VENTISILVA						
<b>Modelo / Versão:</b> RAX2NY						
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Microventilador Axial 390l/s, diâmetro 295 mm, comprimento 85mm, 127/220v, rotação maior que 3200 rpm						
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>R\$ 9.201,0000</b>
<b>Valor Global da Ata:</b>						<b>R\$ 15.101,0000</b>

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o Relatório

**Voltar**