

Juiz de Fora, 14 de julho de 2021.

## **Pregão Eletrônico 011/21**

**Objeto: Aquisição de conjuntos motobombas para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no Termo de Referência.**

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 011/21 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

### **QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)**

Q<sup>1</sup>: “Com relação ao item 8 deste referido certame, é solicitado conjunto moto-bomba com volante de inércia compatível com a aplicação, porém não é informado os dados da inércia necessária do conjunto moto-bomba, uma vez que o volante de inércia é aplicado para atender uma somatória de inércias perante ao solicitado no sistema de bombeamento, sendo assim, questionamos e solicitamos o valor mínimo da inércia que o conjunto moto-bomba deve ter para atender as necessidades do sistema onde este será aplicado.”

**R<sup>1</sup>: “Com relação ao primeiro questionamento, descrevemos o valor da inércia no TR que foi retificado e será incluído no processo.”**

Q<sup>2</sup>: “Com relação ao item 8 deste referido certame, é solicitado que os bocais da bomba sejam conforme a norma ANSI B 16.1, tal norma somente atinge a pressão de 250 lb, desta maneira terá cobertura na pressão de seleção (condição de operação) da bomba ,221 mca, porém a pressão de shutt-off( pressão com vazão nula) da bomba ultrapassaria o valor de 250 lb, entendemos que o sistema de controle presenta na CESAMA garantirá que a pressão não ultrapassará a classe de pressão dos flanges, sendo assim a bombas pode ser fornecida com o bocal de sucção conforme norma ANSI B

16.1 125 LB FF e o bocal de recalque conforme ANSI B 16.1 250 LB RF, favor confirmar nosso entendimento.”

**R<sup>2</sup>: “não usaremos em hipótese alguma a pressão de recalque com valor acima da pressão de trabalho, com isso prevalece a pressão de 221 mca no recalque e a pressão de sucção é no máximo de 40 mca.”**

Informamos que devido às alterações no edital, a abertura das propostas foi adiada para às 9:00 horas do dia 27/07/2021. O Novo Edital encontra-se disponível para download em [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) e no sítio eletrônico: [www.cesama.com.br](http://www.cesama.com.br).

Atenciosamente,

Luciano Soares

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200

[isoares@cesama.com.br](mailto:isoares@cesama.com.br) / [licita@cesama.com.br](mailto:licita@cesama.com.br)