

Juiz de Fora, 08 de Julho de 2021.

Pregão Eletrônico SRP nº 015/21.

Objeto: *Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de hidrômetros para a CESAMA.*

Apresentamos questionamento encaminhado por interessado no Pregão Eletrônico SRP nº 015/21 e sua respectiva resposta.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):

Q1: *“... vimos através do presente consultar a possibilidade de fornecimento dos produtos com a seta indicando o sentido de fluxo pintado na mesma cor do restante da carcaça, e não conforme exigência do item 1.4.3 da Especificação Técnica colada abaixo.(...) No nosso entender, o benefício que a pintura da seta indicadora do fluxo em cor diferente do restante da carcaça possa trazer por ocasião da instalação do hidrômetro, não sobrepõe o seu custo.”*

R1: *“Não é nosso entendimento... Entendemos que a seta na mesma cor pode implicar em erros na instalação. Isso foi modificado há muitos anos e de lá para cá os erros na instalação foram minimizados.”*

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luzia Helena Aragão dos Santos

Pregoeira – CESAMA - (32) 3692-9198 / 9201 - laragao@cesama.com.br