

Juiz de Fora, 09 de maio de 2022.

Pregão Eletrônico 009/22

Objeto: *Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de hidrômetros para a CESAMA.*

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 009/22 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q1: “O item 1.4.3 da especificação cita que a seta lateral seja de cor diferente do restante da carcaça. Contudo, visando a nossa participação no certame, gerando maior competitividade, solicitamos que seja aceita a seta indicativa na mesma cor da carcaça em alto relevo.”

R1: O item 1.4.3 da Especificação Técnica deixa claro que a seta indicadora do sentido do fluxo, deve ter a cor diferente do restante da carcaça, podendo ser a da própria liga. Isso significa que em sendo em alto relevo como mencionado no questionamento, basta que seja lixada para que tenha a cor diferente do restante da carcaça. Com essa medida diminuimos de mais a instalação de medidores em sentido contrário ao correto e ainda em casos quando o medidor é trocado de posição para retornar a leitura, fica fácil para o leiturista ou qualquer outra pessoa identificar a fraude. Portanto entendemos que tal exigência não restringe a competitividade e é importante que seja mantida. Dessa forma, essa resposta não altera a elaboração de propostas.

A data para a abertura das propostas está mantida para as 9 horas do dia 16/05/2022.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200 - soares@cesama.com.br / licita@cesama.com.br