

Juiz de Fora, 16 de novembro de 2022.

**Pregão Eletrônico nº 093/22.**

**Objeto: Aquisição de válvula AWWA flange borboleta c/ acionamento manual de 800mm PN-10 para uso em diversas instalações da CESAMA**

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados no Pregão Eletrônico nº 093/22 e suas respectivas respostas, conforme área técnica da CESAMA.

**QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):**

**Q1:** item 01 - valvula borboleta flangeada awwa classe 150-b, construcao conforme norma awwa c-504; para este item, será aceito apenas a norma awwa – c-504, ou podemos oferecer de acordo com a norma iso-5752, serie 13?

**R:** Neste caso, será indiferente, podendo ser oferecido de acordo com a Norma ISO-5752, Serie 13.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira  
Pregoeiro – CESAMA  
(32) 3692-9198 / 9201  
anogueira@cesama.com.br