

Juiz de Fora, 09 de Novembro de 2023.

Pregão Eletrônico nº 072/23.

Objeto: Aquisição de areia filtrante, areia para camada torpedó e carvão antracito para substituição do leito filtrante da ETA CDI.

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados no Pregão Eletrônico nº 072/23 e suas respectivas respostas.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):

Q1: “Em nosso entendimento, por fazer parte do processo licitatório, o laudo solicitado no item 5.5.3 do edital poderá também ser assinado digitalmente pelo responsável da empresa fabricante. Favor confirmar.”

R1: “*Sim, poderá ser assinado digitalmente.*”

Q2: “Em nosso entendimento, a cada pedido emitido pela CESAMA a empresa detentora do contrato entregará os materiais junto com as notas fiscais pertinentes e dentro do prazo pré definido no edital. Sendo assim, podemos concluir que a conferência e a aceitação dessas notas fiscais feita pelo departamento competente, junto dos documentos solicitados no item 8.2.4 do contrato, já são suficientes para que as mesmas sejam encaminhadas para pagamento via depósito bancário. Favor confirmar.”

R2: “*Sim*”.

Q3: “Estou com dúvidas quanto à granulometria, pois no item 1 diz que a dimensão deve ser menor ou igual a 4,8mm mas também diz que o tamanho mínimo é de 1,0mm . E no item 2 diz que a dimensão menor ou igual à 4,8mm e tamanho mínimo 0,5mm. Gostaria de saber qual a granulometria correta.”

R3: “desconsiderar a informação de 4,8mm”

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luzia Helena Aragão dos Santos.

Pregoeira – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

laragao@cesama.com.br