

Juiz de Fora, 14 de março de 2025.

Pregão Eletrônico nº 0004/25.

Objeto: Aquisição de conjuntos motobombas, válvulas, rotores, compressores de ar e aeradores para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Apresentamos questionamento(s) encaminhado(s) por empresa(s) interessada(s) em participar do Pregão Eletrônico 0004/25 e resposta(s) conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: Com relação ao item10 – CONJUNTO MOTOBOMBA 40CV, Como trata-se de bomba monobloco, o eixo da bomba é o mesmo eixo do motor, sendo assim na especificação da bomba pede eixo em A576GR1045 e a do motor pede eixo em AISI 4140, como o AISI4140 é superior ao caso A576GR1045 deverá ser fornecido o eixo em AISI4140, favor confirmar nosso entendimento.

R¹: **Será aceito o material de qualidade superior a especificação.**

Q2: Com relação ao item10 – CONJUNTO MOTOBOMBA 40CV, é solicitado motor com a construção B3T, sendo que o motor de bomba monobloco apresenta construção com a denominação B34T, sendo a caixa de ligação no topo, sendo assim, entendemos que a denominação correta seria B34T, favor confirmar nosso entendimento.

R2: **O entendimento é perfeito pois foi feito a especificação em separado, motor e bomba, porém o que foi pedido é o conjunto monobloco que é a união deles pela tampa flange.**

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira

Assessoria de Licitações e Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200

anogueira@cesama.com.br / licita@cesama.com.br