

Prezado Gerente,

Eng. Roberto Bruce,

Em análise da proposta da Impermavi Ltda. para o **Lote 1** (Reservatório Caiçaras), consideramos alguns pontos que exigem esclarecimentos ou correções para a validação da exequibilidade e conformidade com a Especificação Técnica.

1. Divergência de Quantidade - Argamassa Polimérica: A Especificação Técnica exige 3 demões de 1,0 kg/m², totalizando um consumo de 3,0 kg/m². Para a área de 3.214,50 m² para aplicação de argamassa polimérica, o consumo necessário seria de 9.643,5 kg (3.214,50 m² * 3,0 kg/m²), requerendo aproximadamente 536 caixas de 18 kg. A proposta orça apenas 400 caixas.

- Solicitamos ajustar a quantidade orçada para refletir o consumo especificado, mantendo-se o preço final da proposta.

Quantos aos demais itens, foi considerado conforme solicitado na especificação.

Solicitamos que este ponto seja formalmente apresentado ao licitante para o devido ajuste.

Atenciosamente,

Rogéria Pilate Braga
Departamento de Planejamento de Obras