

Juiz de Fora, 25 de setembro de 2025.

Pregão Eletrônico nº 0054/25.

Objeto: Aquisição de gerador de energia para a elevatória de esgoto Mariano Procópio para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no Termo de Referência

Apresentamos questionamento(s) encaminhado(s) por empresa(s) interessada(s) em participar do Pregão Eletrônico 0054/25 e resposta(s) conforme área técnica da CESAMA.

ESCLARECIMENTOS (E) e RESPOSTAS (R)

1º Esclarecimento: No edital cita "PAINEL DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA)" e "QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO EM RAMPA – Q.T.A.R.". Esse painel será para transferência aberta ou terá paralelismo momentâneo com a rede concessionária?

Resposta: QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO EM RAMPA – Q.T.A.R.

Quadro de Comando produzido em chapa de aço, livres de empenes, porosidades e falhas de laminação, pintados por processo eletrostático de pintura a pó, garantindo o perfeito funcionamento de portas, bem como acesso fácil a todos os componentes internos.

Principais componentes do Q.T.A.R. – BT – 440/254V:

- Relê eletrônico de supervisão e controle em Rampa;

2º Esclarecimento:

A instalação elétrica, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais (cabos de força e infraestrutura), para interligação do gerador, será de fornecimento da Contratante ou da contratada?? Ou se trata exclusivamente

da aquisição do gerador com serviços de comissionamento e start-up, sem serviços de instalação elétrica?

Resposta:

9.10 Compete integralmente à CESAMA a execução dos seguintes serviços:

1. Instalação das portas de acesso ao ambiente do gerador;
2. Instalação do Kit Atenuador de Ruído para a entrada de ar frio;
3. Instalação da saída de ar quente do ambiente;
4. Instalação da Porta Corta-Fogo, conforme exigências de segurança e normas vigentes;
5. Instalação e comissionamento do Quadro de Transferência Automática (QTA);
6. Passagem e interligação dos cabos de energia entre o grupo gerador e o QTAR, incluindo todos os acessórios necessários;
7. Montagem e fixação do grupo gerador de energia no local definitivo de operação, com alinhamento, nivelamento e ancoragem conforme especificações do fabricante.

Informamos que a data de abertura das propostas está mantida.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira

Departamento de Licitações e Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200

anoqueira@cesama.com.br / licita@cesama.com.br