

Juiz de Fora, 19 de setembro de 2025.

Pregão Eletrônico nº 0059/25.

Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de produto químico – ácido fluossilícico para uso da CESAMA no tratamento de água para o consumo humano.

Apresentamos questionamento(s) encaminhado(s) por empresa(s) interessada(s) em participar do Pregão Eletrônico 0059/25 e resposta(s) conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: “Qual a capacidade de armazenamento de cada ETA

ETA CASTELO BRANCO / JOÃO PENIDO (Estrada da Remonta s/n – Remonta); R:

ETA CDI (Av. Simão Firjan, nº 1.761 – Distrito Indústria. Referência: em frente ao Destacamento Policial); - R:

ETA São Pedro (Rua Major Lino Lima s/n – São Pedro Juiz de Fora – MG. - R ”

R¹: 15, 15 e 10 m³. (Conforme já respondido e publicado no QUESTIONAMENTO 1).

Q²: “Qual a quantidade de entrega solicitada para cada ETA:

ETA CASTELO BRANCO / JOÃO PENIDO (Estrada da Remonta s/n – Remonta); R:

ETA CDI (Av. Simão Firjan, nº 1.761 – Distrito Indústria. Referência: em frente ao Destacamento Policial); - R:

ETA São Pedro (Rua Major Lino Lima s/n – São Pedro Juiz de Fora – MG.”

R²: Normalmente entre 10 e 12m³ para Castelo Branco e CDI e 8 para São Pedro. (Conforme já respondido e publicado no QUESTIONAMENTO 1).

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama

CNPJ 21.572.243/0001-74

I.E. 367.698.776.0099

Assessoria de Licitações e Contratos

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / (32) 3692-9198 / 9199 / 9200 / 9201

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Q³: “Qual o comprimento do mangote para descarregamento para cada ETA:

ETA CASTELO BRANCO / JOÃO PENIDO (Estrada da Remonta s/n – Remonta); R:

ETA CDI (Av. Simão Firjan, nº 1.761 – Distrito Indústria. Referência: em frente ao Destacamento Policial); - R:

ETA São Pedro (Rua Major Lino Lima s/n – São Pedro Juiz de Fora – MG - R:”

R³: **Todos os pontos de engate da mangueira são próximos às vias, onde o caminhão estaciona. Não sendo necessário nenhuma previsão extra de extensão de mangueira, além dos padrões.**

Informamos que a data de abertura das propostas está mantida para as 9 horas do dia 26/09/2025.

Colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos

(32) 3692-9299 – 3692-9200

lsalles@cesama.com.br / licita@cesama.com.br