



Juiz de Fora, 04 de novembro de 2025.

Pregão Eletrônico nº 0072/2025.

Objeto: Aquisição de transformadores e rotores para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Apresentamos questionamento(s) encaminhado(s) por empresa(s) interessada(s) em participar do Pregão Eletrônico 0072/2025 e resposta(s) conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: “Surgiu questionamento referente ao equipamento:

O item 2 (trafo 10kva) possui a seguinte divergência: no inicio da especificação é mencionado isolação B, porém no final da especificação é mencionado “Elevação de temperatura 105°C”, a divergência é que não tem como ser ISOLAÇÃO B e ELEVAÇÃO 105°C ao mesmo tempo, já que a isolação mencionada corresponde a elevação de 80°C, sendo inferior.

Se a nossa empresa considerar que:

Isolamento F, sendo elevação de 105°C, o que é uma fabricação superior e acreedito mais vantajoso para vocês.

Ou o que vocês querem exatamente?”

R¹: Manter a descrição de classe de isolamento B conforme descrito no edital.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama

CNPJ 21.572.243/0001-74

I.E. 367.698.776.0099

Assessoria de Licitações e Contratos

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / (32) 3692-9198 / 9199 / 9200 / 9201

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.



Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ronaldo Fonseca Francisquini - Pregoeiro
Assessoria de Licitações e Contratos – CESAMA
(32) 3692-9201
rfrancisquini@cesama.com.br
licita@cesama.com.br