

Assunto: RES: RES: PE 0071/25 - AR CONDICIONADO - p/ANALISE DE PROPOSTA

De: <jnogueira@cesama.com.br>

Data: 19/11/2025, 13:44

Para: "Luciano Soares" <lsoares@cesama.com.br>

CC: <ilzsouza@cesama.com.br>

Boa tarde Luciano!

Em relação ao **ITEM 06 DO PE 0071/2025:**

CONCLUSÃO DE NÃO CONFORMIDADE

A Gerência de Infraestrutura, enquanto área demandante, no uso de suas atribuições regimentais, procede à análise técnica do modelo de equipamento ofertado para o item 06:

- Ar condicionado Split, Inverter e sem vento, 9000 BTU, 220V. Quente e frio, sem vento na cor branca. Selo procel categoria A. Serpentina interna de cobre. Pressão Sonora (Evaporadora, Alta/Baixa, dBA): até 38/21 dBA; Pressão Sonora (Condensadora, Alta/Baixa, dBA): até 47 dBA. Corrente de operação até 4,8 A. Potência ativa de operação até 1000W. Com filtro simples e função auto clean (limpeza automática). condensadora retangular.

Com base no catálogo encaminhado pela proponente (no segundo hiperlink da proposta, e então acessando o catálogo ali também referenciado = <https://www.leverosintegra.com.br/download/manuais/Elgin/catalogo-split-hw-eco-inverter-wifi.pdf> na 3º coluna, do ar de 9.000 BTUs, quente e frio), verifica-se que o equipamento não atende aos requisitos técnicos mínimos estabelecidos para o objeto, conforme descrito abaixo:

1. Corrente

Exigido: Até 4,8 A

Ofertado: 10,5 A

Conclusão: Não conforme

2. Pressão sonora – Unidade interna (evaporadora)

Exigido: Alta/Baixa – Até 38/21 dBA

Ofertado: Alta 41 dBA, sem indicação da baixa

Conclusão: Não conforme

3. Pressão sonora – Unidade externa (condensadora)

Exigido: Até 47 dBA

Ofertado: 52 dBA

Conclusão: Não conforme

4. Tecnologia “sem vento”

Exigido: Comprovação de funcionalidade que assegure insuflamento indireto de ar, com velocidade máxima de até 0,20 m/s (39 pés/min), evitando vento direto sobre o usuário.

Ofertado: Ausência de comprovação dessa funcionalidade.

Conclusão: Não comprovado (e como já não conforme em outros critérios, não seria necessária diligência).

Diante do exposto, conclui-se que o equipamento ofertado não atende aos parâmetros técnicos mínimos exigidos, apresentando inconformidades objetivas em relação às especificações e ausência de comprovação da

funcionalidade "sem vento".

Atenciosamente,

Juliane Nogueira
Gerente
Gerência de Infraestrutura (GEIN)
(32) 3692-9114 / (32) 99819-5799



De: Luciano Soares <lsoares@cesama.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 19 de novembro de 2025 12:05

Para: jnogueira@cesama.com.br

Assunto: Re: RES: PE 0071/25 - AR CONDICIONADO - p/ANALISE DE PROPOSTA

Boa tarde Juliane!

Segue em anexo a proposta que se encontra no anexada como
"PROPOSTA_E_CATALOGO_assinado_assinado_assinado"

O retorno da sessão foi agendado para hoje dia 19/11/25 às 14 horas,

| Nome | Data de modificação | Tipo | Tamanho |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|----------|
| ATESTADOS | 19/11/2025 12:01 | Pasta de arquivos | |
| BALANÇO PATRIMONIAL 2022.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 626 KB |
| BALANÇO PATRIMONIAL 2023.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 2.082 KB |
| BALANÇO PATRIMONIAL 2024.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 4.423 KB |
| CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDAT... | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 893 KB |
| CERTIDÃO ESTADUAL.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 6 KB |
| CERTIDAO FEDERAL.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 77 KB |
| CERTIDAO FGTS.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 81 KB |
| CERTIDÃO MUNICIPAL.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 81 KB |
| CERTIDÃO SIMPLIFICADA.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 57 KB |
| CERTIDÃO TCU.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 87 KB |
| CERTIDAO TRABALHISTA.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 85 KB |
| CNPJ METTA LTDA.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 110 KB |
| CONSULTA TCU.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 15 KB |
| CONTRATO METTA LTDA.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 992 KB |
| DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 516 KB |
| DECLARAÇÃO ME EPP.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 407 KB |
| DECLARAÇÃO NEPOTISMO.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 376 KB |
| DECLARACAO_ANEXO_assinado.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 344 KB |
| DECLARACOES RECENTES.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 488 KB |
| DECLARACOES.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 883 KB |
| INDICE DE SOLVENCIA 2022 E 2023.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 458 KB |
| INDICES 2022.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 111 KB |
| INDICES 2023.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 196 KB |
| INDICES 2024.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 518 KB |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 120 KB |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 81 KB |
| OFICIO IMPEDIMENTO INDIRETO.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 503 KB |
| PROPOSTA_E_CATALOGO_assinado_issi... | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 554 KB |
| RG E CPF PROPRIETARIO.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 3.526 KB |
| SICAF.pdf | 19/11/2025 12:01 | Documento do A... | 74 KB |
| 553 KB | | | |

Luciano Soares
Pregoeiro
Departamento de Licitações e
Assessoria de Contratos (DELC)
(32) 3692-9299



Em 19/11/2025 11:53, jnogueira@cesama.com.br escreveu:

Luciano, boa tarde!

Achei somente documentos administrativos e/ou de capacidade técnica do licitante. Não encontrei o catálogo, ficha, especificações ou modelo ofertado. Poderia me auxiliar?

Atenciosamente,

Juliane Nogueira
Gerente
Gerência de Infraestrutura (GEIN)
(32) 3692-9114 / (32) 99819-5799



De: Luciano Soares <lsoares@cesama.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 19 de novembro de 2025 08:53

Para: Juliane <jnogueira@cesama.com.br>

Assunto: PE 0071/25 - AR CONDICIONADO - p/ANALISE DE PROPOSTA

Prezada Juliane, bom dia!

Ref.: PE 0071/2025 - Aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter para climatização de unidades da CESAMA.

Favor analisar a proposta em anexo, enviada pela empresa **METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** para os **ITENS 01 e 06**.

Informar se pode ser aceita e se atende ao solicitado conforme TR e edital.

ATENÇÃO:

***O retorno da sessão para julgamento da proposta está agendado para hoje, 19/11/25 às 10:00 horas.**

At.,

Luciano Soares
Pregoeiro
Departamento de Licitações e
Assessoria de Contratos (DELC)
(32) 3692-9299

