

Assunto: RES: PE 0071/25 - AR CONDICIONADO - p/ANALISE DE PROPOSTA - ITEM 04
De: <jnogueira@cesama.com.br>
Data: 26/11/2025, 18:14
Para: "Luciano Soares" <lsoares@cesama.com.br>
CC: <ilzsouza@cesama.com.br>

Boa tarde Luciano!

Em relação ao **ITEM 04 DO PE 0071/2025**:

CONCLUSÃO DE NÃO CONFORMIDADE

A Gerência de Infraestrutura, enquanto área demandante, no uso de suas atribuições regimentais, procede à análise técnica do modelo de equipamento ofertado para o item 04:

- Ar condicionado Split, Inverter e sem vento, 18000 BTU, 220V. Quente e frio, sem vento na cor branca. Selo procel categoria A. Serpentina interna de cobre. Pressão Sonora (Evaporadora, Alta/Baixa, dBA): ATÉ 43/25 dBA; Pressão Sonora (Condensadora, Alta/Baixa, dBA): ATÉ 51 dBA. Corrente de operação até 7.4 A. Potência ativa de operação até 1620W. Com filtro simples e função auto clean (limpeza automática). Condensadora retangular.

Com base proposta comercial e catálogo enviados pela proponentes, verifica-se que o equipamento **não atende** aos requisitos técnicos mínimos estabelecidos para o objeto, conforme descrito abaixo:

1. Pressão sonora – evaporadora

Exigido: Até 43 dBA (alta) / 25 dBA (baixa)

Ofertado: 47 dBA

Conclusão: Não conforme.

2. Pressão sonora – condensadora

Exigido: Até 51 dBA

Ofertado: 55 dBA

Conclusão: Não conforme

3. Tecnologia “sem vento”, corrente, potência

Ofertado: Ausência de comprovação dessas funcionalidades

Conclusão: Não comprovado (e como já não conforme em outros critérios, não seria necessária diligência).

Diante do exposto, conclui-se que o equipamento ofertado não atende aos parâmetros técnicos mínimos exigidos, apresentando inconformidades objetivas em relação às especificações.

Atenciosamente,

Juliane Nogueira
Gerente
Gerência de Infraestrutura (GEIN)
(32) 3692-9114 / (32) 99819-5799



De: Luciano Soares <lsoares@cesama.com.br>

Enviada em: terça-feira, 25 de novembro de 2025 14:35

Para: Juliane <jnogueira@cesama.com.br>

Assunto: Fwd: PE 0071/25 - AR CONDICIONADO - p/ANALISE DE PROPOSTA - ITEM 02

Prezada Juliane, boa tarde!

Ref.: PE 0071/2025 - Aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter para climatização de unidades da CESAMA.

Favor analisar a proposta em anexo, enviada pela empresa **METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** para os **ITENS 02, 03 e 04**.

Informar se pode ser aceita e se atende ao solicitado conforme TR e edital.

ATENÇÃO:

*O retorno da sessão para julgamento da proposta está agendado para amanhã, 26/11/25 às 10:00 horas.

Luciano Soares
Pregoeiro
Departamento de Licitações e
Assessoria de Contratos (DELC)
(32) 3692-9299



----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: PE 0071/25 - AR CONDICIONADO - p/ANALISE DE PROPOSTA - ITEM 02

Data: Tue, 25 Nov 2025 11:07:27 -0300

De: Luciano Soares <lsoares@cesama.com.br>

Para: Juliane <jnogueira@cesama.com.br>

CC: clima@cesama.com.br, Celito Luz Olivetti <cruz@cesama.com.br>

Prezada Juliane, bom dia!

Ref.: PE 0071/2025 - Aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter para climatização de unidades da CESAMA.

Favor analisar a proposta em anexo, enviada pela empresa **METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** para o **ITEM 02**.

Informar se pode ser aceita e se atende ao solicitado conforme TR e edital.

ATENÇÃO:

*O retorno da sessão para julgamento da proposta está agendado para hoje, 19/11/25 às 14:00 horas.

At.,

--
Luciano Soares
Pregoeiro
Departamento de Licitações e
Assessoria de Contratos (DELC)
(32) 3692-9299

