

**Assunto:** RES: PE 0071/25 - AR CONDICIONADO - p/ANALISE DE PROPOSTA - ITEM 02

**De:** <jnogueira@cesama.com.br>

**Data:** 26/11/2025, 18:01

**Para:** "Luciano Soares" <lsoares@cesama.com.br>

**CC:** 'Cláudio CME' <clima@cesama.com.br>, <cluz@cesama.com.br>, <ilzsouza@cesama.com.br>

Boa tarde Luciano!

Em relação ao **ITEM 02 DO PE 0071/2025**:

#### CONCLUSÃO DE NÃO CONFORMIDADE

A Gerência de Infraestrutura, enquanto área demandante, no uso de suas atribuições regimentais, procede à análise técnica do modelo de equipamento ofertado para o item 02:

*Ar-condicionado tipo Split Inverter, 24.000 BTU/h, 220V, quente e frio, tecnologia sem vento, cor branca, selo Procel categoria A, serpentina de cobre, pressão sonora da evaporadora até 44 dBA, da condensadora até 54 dBA, corrente de operação até 12A, potência ativa até 3000W, com filtro simples e função auto clean, condensadora retangular.*

Com base proposta e catálogo encaminhados pela proponente, verifica-se que o equipamento **não atende** aos requisitos técnicos mínimos estabelecidos para o objeto, conforme descrito abaixo:

A ausência de comprovação técnica ou menção às especificações e às funcionalidades impedem o enquadramento no critério essencial estipulado pelo edital, como: pressão sonora máxima, corrente máxima, potência, e tecnologia "sem vento" (insuflamento de ar indireto com velocidade ≤ 0,20 m/s ou 39 pés/min).

Situação: **Não comprovado**.

Diante do exposto, conclui-se que o equipamento ofertado não atende aos parâmetros técnicos mínimos exigidos.

Atenciosamente,

**Juliane Nogueira**  
Gerente  
Gerência de Infraestrutura (GEIN)  
(32) 3692-9114 / (32) 99819-5799



**De:** Luciano Soares <lsoares@cesama.com.br>

**Enviada em:** terça-feira, 25 de novembro de 2025 14:35

**Para:** Juliane <jnogueira@cesama.com.br>

**Assunto:** Fwd: PE 0071/25 - AR CONDICIONADO - p/ANALISE DE PROPOSTA - ITEM 02

Prezada Juliane, boa tarde!

Ref.: PE 0071/2025 - Aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter para climatização de unidades da CESAMA.

Favor analisar a proposta em anexo, enviada pela empresa **METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** para os **ITENS 02, 03 e 04**.

Informar se pode ser aceita e se atende ao solicitado conforme TR e edital.

**ATENÇÃO:**

\*O retorno da sessão para julgamento da proposta está agendado para amanhã, 26/11/25 às 10:00 horas.

**Luciano Soares**  
Pregoeiro  
Departamento de Licitações e  
Assessoria de Contratos (DELC)  
(32) 3692-9299



----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:**PE 0071/25 - AR CONDICIONADO - p/ANALISE DE PROPOSTA - ITEM 02

**Data:**Tue, 25 Nov 2025 11:07:27 -0300

**De:**Luciano Soares <[lsoares@cesama.com.br](mailto:lsoares@cesama.com.br)>

**Para:**Juliane <[jnogueira@cesama.com.br](mailto:jnogueira@cesama.com.br)>

**CC:**[clima@cesama.com.br](mailto:clima@cesama.com.br), Celito Luz Olivetti <[cruz@cesama.com.br](mailto:cruz@cesama.com.br)>

Prezada Juliane, bom dia!

Ref.: PE 0071/2025 - Aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter para climatização de unidades da CESAMA.

Favor analisar a proposta em anexo, enviada pela empresa **METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** para o **ITEM 02**.

Informar se pode ser aceita e se atende ao solicitado conforme TR e edital.

**ATENÇÃO:**

\*O retorno da sessão para julgamento da proposta está agendado para hoje, 19/11/25 às 14:00 horas.

At.,

--

**Luciano Soares**  
Pregoeiro  
Departamento de Licitações e  
Assessoria de Contratos (DELC)  
(32) 3692-9299

