

Assunto: RES: PE 0071/25 - AR CONDICIONADO - p/ANALISE DE PROPOSTA - ITEM 05

De: <jnogueira@cesama.com.br>

Data: 26/11/2025, 18:48

Para: "Luciano Soares" <lsoares@cesama.com.br>

CC: <clima@cesama.com.br>, "Celito Luz Olivetti" <cluz@cesama.com.br>,

<ilzsouza@cesama.com.br>

Boa tarde Luciano!

Em relação ao **ITEM 05 DO PE 0071/2025**:

CONCLUSÃO DE NÃO CONFORMIDADE

A Gerência de Infraestrutura, enquanto área demandante, no uso de suas atribuições regimentais, procede à análise técnica do modelo de equipamento ofertado para o item 05:

- Ar condicionado Split, Inverter e sem vento, 12000 BTU, 220V. Quente e frio, sem vento na cor branca. Selo procel categoria A. Serpentina interna de cobre. Pressão Sonora (Evaporadora, Alta/Baixa, dBA): ATÉ 38 / 21 dBA; Pressão Sonora (Condensadora, Alta/Baixa, dBA): ATÉ 50 dBA. Corrente de operação até 5.9 A. Potência ativa de operação até 1280W. Com filtro simples e função auto clean (limpeza automática). Condensadora retangular.

Com base na proposta e catálogo encaminhados pela proponente, verifica-se que o equipamento não atende aos requisitos técnicos mínimos estabelecidos para o objeto, conforme descrito abaixo:

1. Corrente

Exigido: Até 5,9 A

Ofertado: 9,52 A

Conclusão: Não conforme

2. Potência ativa de operação

Exigido: Até 1.280 W

Ofertado: 1.500 W

Conclusão: Não conforme

3. Pressão sonora – condensadora

Exigido: Até 50 dBA

Ofertado: 53 dBA

Conclusão: Não conforme

4. Classificação energética

Exigido: Selo Procel categoria A

Ofertado: Não informado

Conclusão: Não comprovado

5. Serpentina

Exigido: Cobre

Ofertado: Não informado

Conclusão: Não comprovado

6. Tecnologia “sem vento”

Exigido: Comprovação de funcionalidade que assegure insuflamento indireto de ar, com velocidade máxima de até 0,20 m/s (39 pés/min), evitando vento direto sobre o usuário.

Ofertado: Ausência de comprovação dessa funcionalidade.

Conclusão: Não comprovado (e como já não conforme em outros critérios, não seria necessária diligência).

Diante do exposto, conclui-se que a proposta não atende integralmente às exigências do Edital para o item, apresentando inconformidades técnicas e ausência de comprovação de requisitos essenciais, o que inviabiliza sua aceitação.

Atenciosamente,

Juliane Nogueira
Gerente
Gerência de Infraestrutura (GEIN)
(32) 3692-9114 / (32) 99819-5799



De: Luciano Soares <lsoares@cesama.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 26 de novembro de 2025 07:54

Para: Juliane <jnogueira@cesama.com.br>

Cc: clima@cesama.com.br; Celito Luz Olivetti <cluz@cesama.com.br>

Assunto: PE 0071/25 - AR CONDICIONADO - p/ANALISE DE PROPOSTA - ITENS 05 e 06

Prezada Juliane, bom dia!

Ref.: PE 0071/2025 - Aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter para climatização de unidades da CESAMA.

Favor analisar a proposta em anexo, enviada pela empresa **FALCAO ELETRO LTDA** para os **ITENS 05 e 06**

Informar se pode ser aceita e se atende ao solicitado conforme TR e edital.

ATENÇÃO:

***O retorno da sessão para julgamento da proposta está agendado para hoje, dia 26/11/25 às 10:00 horas.**

Att.

Luciano Soares
Pregoeiro
Departamento de Licitações e
Assessoria de Contratos (DELC)
(32) 3692-9299

