

Assunto: RES: PE 0071/25 - AR CONDICIONADO - p/ANALISE - ITEM 06

De: <jnogueira@cesama.com.br>

Data: 11/12/2025, 08:12

Para: "Luciano Soares" <lsoares@cesama.com.br>

Bom dia!

Em relação ao **ITEM 06 DO PE 0071/2025**:

CONCLUSÃO DE NÃO CONFORMIDADE

A Gerência de Infraestrutura, enquanto área demandante, no uso de suas atribuições regimentais, procede à análise técnica do modelo de equipamento ofertado para o item 06:

- Ar condicionado Split, Inverter e sem vento, 9000 BTU, 220V. Quente e frio, sem vento na cor branca. Selo procel categoria A. Serpentina interna de cobre. Pressão Sonora (Evaporadora, Alta/Baixa, dBA): até 38/21 dBA; Pressão Sonora (Condensadora, Alta/Baixa, dBA): até 47 dBA. Corrente de operação até 4.8 A. Potência ativa de operação até 1000W. Com filtro simples e função auto clean (limpeza automática). condensadora retangular.

Item: Ar-condicionado Split, 9.000 BTU/h, Inverter

Modelo ofertado: AS-09TW2RLDDK00 – VIX

Fonte: Catálogo e proposta enviados pelo proponente

1. Corrente

Exigido: Até 4,8 A

Ofertado: 5 A

Conclusão: Não conforme

2. Pressão sonora – Unidade externa (condensadora)

Exigido: Até 47 dBA

Ofertado: 51 dBA

Conclusão: Não conforme

3. Tecnologia “sem vento”

Exigido: Comprovação de funcionalidade que assegure insuflamento indireto de ar, com velocidade máxima de até 0,20 m/s (39 pés/min), evitando vento direto sobre o usuário.

Ofertado: Ausência de comprovação dessa funcionalidade.

Conclusão: Não comprovado (e como já não conforme em outros critérios, não seria necessária diligência).

Diante do exposto, conclui-se que o equipamento ofertado não atende aos parâmetros técnicos mínimos exigidos, apresentando inconformidades objetivas em relação às especificações e ausência de comprovação da funcionalidade "sem vento".

Atenciosamente,

Juliane Nogueira

Gerente

Gerência de Infraestrutura (GEIN)
(32) 3692-9114 / (32) 99819-5799



De: Luciano Soares <lsoares@cesama.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 11:35
Para: Juliane <jnogueira@cesama.com.br>
Assunto: PE 0071/25 - AR CONDICIONADO - p/ANALISE ITENS 05 e 06.,

Juliane, bom dia!

Informo que considerando que as 04 últimas propostas para os **ITENS 05 e 06** se encontravam acima do valor estimado pela CESAMA, foi feito uma convocação aos interessados no fornecimento até o valor máximo estimado pela CESAMA. Recebemos apenas 02 propostas que serão encaminhadas para vossa analise por ordem de classificação no sistema.

Favor analisar a proposta em anexo, enviada pela empresa **SERVITEC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA para os ITENS 05 e 06.**

Informar se pode ser aceita e se atende ao solicitado conforme TR e edital.

ATENÇÃO:

***O retorno da sessão para julgamento da proposta SERÁ agendado para SEXTA-FEIRA, dia 12/12/25 às 14:00 horas.**

At.,

--
Luciano Soares
Pregoeiro
Departamento de Licitações e
Assessoria de Contratos (DELC)
(32) 3692-9299

