




c				
b				
a				
	DATA	EXECUT.	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

- 1- DIMENSÕES EM cm, ELEVAÇÕES EM m, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- 2- CONCRETO ESTRUTURAL: $f_{ck} \geq 30$ MPa; FATOR $\alpha/c = 0,5$; AÇO CA 50
PROIBIDO O USO DE BRITA CALCÁREA;
- 3- CONCRETO MAGRO: $f_{ck} \geq 10$ MPa;
- 4- COBRIMENTO DA ARMADURA = 4,0 cm.

RT	ASS.: 	CREA: 49.318,
NOME: CARLOS MAURO NOGUEIRA GONÇALVES		
PROJ.:	OLAVO NETO	APROV.: HUDSON ROCHA
DES.:	OLAVO NETO	DATA: JANEIRO/2015

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL
JUIZ DE FORA - MG

S.A.A. – PENIDO
SOLEIRA DE NÍVEL
FORMAS
PLANTA E CORTES

--	--

	ARQ.
--	------